

Tabela 3: Tolerancat e rrafshësisë (tabela e zgjeruar nga DIN 18202)

Kolona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rreshti	Referencë	Matësit si vlera kufitare në mm me distancat e pikave matëse në m												
		0,1*	0,6	1*	1,5	2	2,5	3	3,5	4*	6	8	10*	15*
1	Sipërfaqe të papërfunduara të pllakave të betonit, nënbetonit dhe nëndyshemesë.	10	13	15	16	17	18	18	19	20	22	23	25	30
2	Sipërfaqe të papërfunduara të tavaneve, nënbetonit dhe nëndyshemeve me kërkesa të shtuara, p.sh., për vendosjen e estrihut lundruës, dyshemeve industriale, pllakave, estrihut të lidhur dhe sipërfaqeve të përfunduara për qëllime dytësore, p.sh., në bodrume ose magazina.	5	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	20
3	Dysheme të përfunduara, p.sh., estrih si estrih i përdorshëm, estrih për shtruarje të dyshemesë; mbulesa dyshemeje, dysheme me pllaka, dysheme të niveluara dhe të ngjitura.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	15
4	Sikur rreshti 3, por me kërkesa të rritura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	Muret e papërfunduara dhe tavanet e patrajtuara	5	8	10	11	12	13	13	14	15	18	22	25	30
6	Mure të përfunduara dhe pjesë të poshtme të tavaneve, p.sh., mure të suvatuara, mbulesa muri dhe tavane të varura	3	4	5	6	7	8	8	9	10	13	17	20	25
7	Sikur rreshti 6, por me kërkesa të rritura	2	2	3	4	5	6	6	7	8	10	13	15	20

* Vlerat për këto distanca të pikave matëse janë përfshirë në Tabelën 3 të DIN 18202. Vlerat për distancat e tjera janë të interpoluara.